

質問回答書

工 事 名:令和元年度 道路災害防除工事

工事場所:国道135号(真鶴道路) 足柄下郡湯河原町福浦から真鶴町岩地内

番号	名称コード	質 問	回 答
発注概要書	同種工事の実績	同種工事の実績の工種は「トンネル覆工面の繊維シート接着工、ひび割れ注工」を含む工事の元請の施工実績を有することとありますが、「土木一式工事」でもよろしいでしょうか。	「トンネル覆工面の繊維シート接着工、ひび割れ注工」を含む工事の元請の施工実績を有すれば、「土木一式」でも可とします。
発注概要書	配置技術者	配置予定技術者の実務経験は、発注概要書に記載されている工種の「とび・土工・コンクリート工事」の元請工事の実績のみとのことでしょうか。	配置予定技術者は、「とび・土工・コンクリート工事」のグラウト工事の実務経験を要します。
第0001号内訳書	照明設備撤去・再設置	照明設備撤去、再設置に関し、詳細図面はありますか。	既存照明の詳細図面はありますが、再設置に関しては受注後の現場調査により位置決定を考えているため、詳細図面はありません。
第0022号単価表	殻運搬処分工	殻運搬処分工に関し、距離6.5km以内とあります。処理施設の存否、その施設の単価の正当性等につき疑義があれば協議は可能でしょうか。	単価の正当性等の疑義があれば受注者と別途協議します。
第0004号下位内訳書	表面被覆工	表面被覆工に関し、同等の性能を有する工法に変更可能でしょうか。	同等の性能を有する工法に変更することにつきましては、受注者と別途協議いたします。
第0004号下位内訳書	表面被覆工	表面被覆工に使用する材料に関し、設計図書に記載の「有機系の材料」に限るのでしょうか。	材料変更が必要な場合は、受注者と別途協議いたします。
第0004号下位内訳書	表面被覆工	表面被覆工に関し、施工前に確認試験等は必要でしょうか。必要な場合、費用は協議の対象になりますでしょうか。	施工前の確認試験等については、現在考えていません。なお、必要な場合、費用については、受注者と別途協議いたします。
第0012号単価表	ガラス繊維シート接着工	ガラス繊維シート接着工に関し、同等の性能を有する工法に変更可能でしょうか。	同等の性能を有する工法に変更することにつきましては、受注者と別途協議いたします。
第0018号単価表	省工程はく落防止工	省工程はく落防止工に関し、同等の性能を有する工法に変更可能でしょうか。	同等の性能を有する工法に変更することにつきましては、受注者と別途協議いたします。
第0009号 第0010号 第0027号 第0029号	はつり落とし工 断面修復工	はつり落とし工、断面修復工の平均深さが5cmとなっておりますが、出来形は箇所ごとに異なることが想定されます。その場合、施工箇所ごとに単価を再度設定するのでしょうか。	ご質問のとおり、施工箇所ごとに単価を再設定することと考えています。