質問回答書

業　務 名:真鶴道路　受配電設備(管理事務所)更新等工事

工事場所:真鶴道路(真鶴ブルーライン)　足柄下郡真鶴町真鶴から真鶴町岩地内

番号	名称コード等	質問事項	回　　答
1	図面番号 ２０（１３）	仮設発電機の重量が4ton程度となり、仮設ヤードへの仮設機器設置・撤去作業は一般道または本線道路からの重機作業を想定します。本線からの場合は、仮設ヤードまで建屋越しに楊重作業を実施する認識で宜しいでしょうか。	一般道または本線道路からの重機作業は想定していませんので、現在の設計条件のとおり積算して下さい。 なお、仮設発電機の設置場所については、必要に応じて受注者と協議の上、適切に対応します。
2	現場配置技術者について	機器製作期間及び工事準備期間と現場乗込み期間で、現場代理人・監理技術者の交代は認めて頂けるでしょうか。	現場代理人・監理技術者の交代については、受注者からの通知によります。 なお、発注概要書「④配置技術者」の要件を満たし、工事の継続性、品質確保等に支障がないように留意して下さい。
3	耐圧試験に関して	受変電設備の現場設置後の耐圧試験、また、高圧ケーブルの耐圧試験に関しての記載がなく、設計書の項目にも試験費用の記載が見当たりません。 設置後の耐圧試験の費用は入札金額に含みますでしょうか（受変電設備、高圧ケーブル)	受変電設備の現場設置後の耐圧試験、また、高圧ケーブルの耐圧試験については、機器仕様書「４．試験調整および検査　４－１自主検査」に記載しております。 設置後の耐圧試験の費用は設計金額に含みますので、現在の設計条件のとおり積算して下さい。