

質問回答書

工 事 名： 令和8年度 道路災害防除工事

工事場所： 国道135号(真鶴道路) 足柄下郡湯河原町福浦から真鶴町岩地内

番号等	名称コード等	質問事項	回 答
発注概要書	配置技術者	配置予定技術者の実務経験は発注概要書に記載されている工種の「とび・土工・コンクリート工事」の元請工事のみとのことでしょうか。	配置予定技術者には、発注概要書の登録業種に記載されているとおり、「とび・土工・コンクリート工事」に主任技術者または監理技術者として従事した経験を求めます。 なお、登録業種の営業種目において細目は指定しておりません。
特記仕様書 6 項「施工関係」 2)		特記仕様書6項「施工関係」2)に記載する「夜間全線通行止め」は天候等予期せぬ事象で中止となる可能性はあるのでしょうか。	特記仕様書6項「施工関係」2)に記載する「夜間全線通行止め」については、特記仕様書6項「施工関係」3)に記載のとおり、10月中旬から11月下旬までの土日祝日を除く、平日の夜間32日間を連続で通行止めをする考えです。 原則として、夜間全線通行止めは、気象状況等により中止になることはありません。 なお、本工事はトンネル内での施工となるため、施工可能な工種については天候に左右されずできます。
図面2, 8, 9, 10		東換気ダクトの全体構造図(平面図・側面図)を提示して頂くことは可能でしょうか。	東換気ダクトの全体構造図(平面図・側面図)については、別添①を追加配布します。
図面2,8,9,10		東換気ダクトへの入退場の方法・経路についてご教示下さい。	東換気ダクトへの入退場の方法・経路については、別添②を追加配布します。 なお、資機材の搬入については別添①の図-1のAの位置に高所作業車を設置し、東換気ダクトに資機材を搬入する設計となっています。

図面 2,3,4,8,9,10,11, 12,13		東換気ダクトや、東西ポンプ室内に設置する固定足場は着手～施工完了まで残置できると考えてよいでしょうか。	東換気ダクト、東西ポンプ室内に設置する固定足場は着手から施工完了まで残置できます。 但し、施工期間中に一時撤去が必要となった場合には受注者と協議の上、適切に対応します。
全般		中東情勢の関係で資材の調達が困難となっております。また加えて、価格が上昇しています。各種材料入手時の価格が標準価格と乖離がある場合、価格上昇分の費用について協議にて変更して頂くことは可能でしょうか。	当公社が今後落札者と締結する標準契約約款に、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不适当となったときは、発注者又は受注者は、請負代金額の変更を請求することができる。」と記載されているため、この規定に基づき適切に対応いたします。

図-1（東換気ダクト概略縦断面図） 東換気ダクト全体構造図




図-3（東換気所平面図）





図-2（標準断面図）




写真⑦



⑦東換気所入口からマンホール方向を撮影

写真⑤



⑤マンホールの昇降階段作業員の入退場の方法

写真⑥



⑥マンホールの位置 (1.2m × 1.0m)

写真④




④東換気ダクト内から真鶴トンネル方向を撮影

写真②



②東換気ダクト内から真鶴トンネル方向を撮影

③東換気ダクト内からマンホール方向を撮影



写真①



①真鶴トンネル内から東換気ダクト方向を撮影

東換気ダクトへの入場方法・経路

別添②



1. 国道135号（小田原方面）から真鶴道路（真鶴ブルーライン）に進入する。
2. 料金所を通過、トンネルを抜け、岩ⅠCで一般道路に出る。
3. 一般道路に出たら直ぐに左折し坂道を上ると、左側に東換気所があります。
4. 東換気所の敷地内に東換気ダクトへのマンホールがあります。（図面1参照）

拡大図

